

Certificado de Calibração: 5328/22

Santos, 01/04/2022

1 - SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

NOME: Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A
ENDEREÇO: R. Bonnard, 980 - Bloco 13 Andar 5 - Alphaville Empresaria

2 - CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO:

DESCRIÇÃO: Válvula de Segurança
MODELO: Nada consta
CASTELO: Aberto
BALANCEADA: Sim
PRESSÃO DE ABERTURA: 4,0 kgf/cm²
SELO UV: Nada consta

IDENTIFICAÇÃO - TAG: PSV - AQCD/0005
FABRICANTE: Nada consta
NÚMERO DE SÉRIE: Nada consta
CONEXÃO: 1/2"
FLUÍDO TESTE: Água
VAZÃO: Nada consta

3 - RESULTADOS DO ENSAIO DE PRESSÃO DE ABERTURA:

Padrão (VC) (kgf/cm ²)	Leitura 1 (kgf/cm ²)	Leitura 2 (kgf/cm ²)	Leitura 3 (kgf/cm ²)	Média	Desvio
4,0	4,1	3,8	4,0	4,0	0,2

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Identificação	Certificado	Padrão	Classe de Exatidão	Validade	Rastreabilidade
Manômetro Padrão Instrutherm MDP 170	Nº128666R/22	Manômetro	0.01	03/02/2023	RBC

Número máximo adotado de casas decimais: 5

5 - CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO:

LOCAL: CoNeRge - Santos/SP
UMIDADE: 56%
PRESS. ATM.: 950 mbar
TEMPERATURA: 25 °C

7 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

A válvula não possui indicações de vazão, pressão de abertura e selo ASME ou UV.

DATA CALIBRAÇÃO: 01/04/2022

LAUDO FINAL: APROVADO
PRÓXIMA CALIBRAÇÃO: 01/04/2023

8 - EVIDÊNCIA TÉCNICA:



9 - CONTROLE DE EMISSÃO:

ENGº RODRIGO KENJI EGAMI
Responsável Engenharia

ENGº CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Dir. Engenharia