

CLIENTE: LOCAL FRIO – TERMINAL I

ENDEREÇO: Via de Acesso Rodoviário ao Tecon, s/nº - Vicente de Carvalho, Guarujá - SP

INSTRUMENTO: MANÔMETRO

TAG: GMN032

N. DE REGISTRO: N/E

PERÍODO DE CALIBRAÇÃO: 12 meses

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INSTRUMENTO	DOCUMENTOS
MODELO: NADA CONSTA FAB.: Vastin	OBRA: 2331 PROC. PROCEDIMENTO CONERGE

CALIBRAÇÃO E AJUSTE

CALIBRAÇÃO: 1

CAPACIDADE: 0 A 21 Kgf/cm²

FAIXA DE USO: 0,0 A 21,0 Kgf/cm²

Resultados da Calibração				
Faixa Calibrada: 0 A 21 Kgf/cm²				
Valor de uma divisão: 7 Kgf/cm²				
V.C Avanço	V.M 1	Erro	Incerteza ±	Histerese
0,0	0.1	0,10	0.01	0.10
7,0	6.94	0.06	0.14613	0.00
14,0	14.2	0.20	0.25847	0.10
21,0	21.1	0.10	0.25847	0.10
V.C Retorno	V.M	Erro	Incerteza ±	Histerese
21,0	21.0	0.00	0.01	0.00
14,0	14.1	0.10	0.01	0.10
7,0	7.1	0.10	0.01	0.10
0,0	0.1	0.10	0.01	0.10

OBSERVAÇÕES:

1- Este certificado só poderá ser usado para fins publicitários e/ou promocionais quando autorizado pela CONERGE INSPEÇÃO E ENGENHARIA

2 - A calibração foi realizada utilizando padrões de propriedade da CONERGE INSPEÇÃO E ENGENHARIA.

3 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência K, o qual para uma distribuição t com Veff igual ao respectivo número de graus de liberdade efetivos que corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95,45%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

4 - A calibração foi realizada pelo método de comparação direta, conforme procedimento interno de calibração

5 – N/E = Não Evidenciado.

CLIENTE: LOCAL FRIO –TERMINAL I

ENDEREÇO: Via de Acesso Rodoviário ao Tecon, s/nº - Vicente de Carvalho, Guarujá - SP

INSTRUMENTO: MANÔMETRO

TAG: GMN032

N. DE REGISTRO: N/E

PERÍODO DE CALIBRAÇÃO: 12 meses

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INSTRUMENTO	DOCUMENTOS
MODELO: NADA CONSTA FAB.: Vastin	OBRA: 2331 PROC. PROCEDIMENTO CONERGE

CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO

LOCAL: LOCAL FRIO

UMIDADE:58%

PRESS. ATM.: 950 mbar

TEMPERATURA:20,5 °C

PADRÕES UTILIZADOS

Modelo: Manômetro Padrão - Efatá 8976 - 01/ 0,1 kgf/cm²/ 0,25% F.E Válido até 23/10/2021/ 28382/19 / RBC 0499

DEFEITOS E SITUAÇÕES CONSTATADAS

000-Condições Normais


LAUDO FINAL: APROVADO

DATA CALIBRAÇÃO: 05/07/2021

DATA PRÓXIMA: A ser determinado pelo cliente

COMENTÁRIOS

Técnico THIAGO VANNUCHI ASS:



Responsável CARLOS HENRIQUE DE MORAES ASS:

19.º Carlos Henrique de Moraes
Diretor de Engenharia
CREA-SP 0980977984

