

Certificado de Calibração: 5382/22

Santos, 11/07/2022

1 - SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

NOME: COPERSUCAR – SANTOS/SP

ENDEREÇO: Av. Cândido Gafre, S/N - Docas, Santos - SP

2 - CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO:

DESCRIÇÃO: Válvula de Alívio

MODELO: Nada consta

CASTELO: Fechado

BALANCEADA: Não

PRESSÃO DE ABERTURA: 12,00 Kgf/cm²

SELO UV: Não

IDENTIFICAÇÃO - TAG: BR-VA624E-37

FABRICANTE: DECA

NÚMERO DE SÉRIE: Nada consta

CONEXÃO: 1"

FLUÍDO TESTE: Água

VAZÃO: Nada consta

3 - RESULTADOS DO ENSAIO DE PRESSÃO DE ABERTURA:

Padrão (VC) (Kgf/cm²)	Leitura 1 (Kgf/cm²)	Leitura 2 (Kgf/cm²)	Leitura 3 (Kgf/cm²)	Média	Desvio
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Identificação	Certificado	Padrão	Classe de Exatidão	Validade	Rastreabilidade
Manômetro Padrão Instrutherm MDP 170	Nº128666R/22	Manômetro	0.01	03/02/2023	RBC

Número máximo adotado de casas decimais: 5

5 - CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO:

LOCAL: COPERSUCAR – SANTOS/SP

UMIDADE: 56%

PRESS. ATM.: 950 mbar

TEMPERATURA: 22 °C

6 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Condições normais

DATA CALIBRAÇÃO: 27/06/2022

LAUDO FINAL: APROVADO

PRÓXIMA CALIBRAÇÃO: 27/06/2023

7 - EVIDÊNCIA TÉCNICA:



8 - CONTROLE DE EMISSÃO:



ENGº KLEBER SAMPAIO
Responsável Engenharia



ENGº CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Dir. Engenharia