

Certificado de Calibração: 5377/22

Santos, 12/09/2022

1 - SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

NOME: BUNGE
ENDEREÇO: Praça Guilherme Aralhe, 20 - Macuco, Santos - SP, 11015-305

2 - CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO:

DESCRIÇÃO: Válvula de Segurança
MODELO: Nada Consta
CASTELO: Fechado
BALANCEADA: Sim
PRESSÃO DE ABERTURA: 5,9 Kgf/Cm²
SELO UV: Não

IDENTIFICAÇÃO - TAG: VS-012
FABRICANTE: Fluid Controls
NÚMERO DE SÉRIE: 154412
CONEXÃO: 1/2"
FLUÍDO TESTE: Água
VAZÃO: Nada Consta

3 - RESULTADOS DO ENSAIO DE PRESSÃO DE ABERTURA:

Padrão (VC) (Kgf/Cm²)	Leitura 1 (Kg/Cm²)	Leitura 2 (Kg/Cm²)	Leitura 3 (Kg/Cm²)	Média	Desvio
5,90	5,60	5,60	5,60	5,60	-0,30

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Identificação	Certificado	Padrão	Classe de Exatidão	Validade	Rastreabilidade
Manômetro Padrão Instrutherm MDP 170	Nº128666R/22	Manômetro	0.01	03/02/2023	RBC

Número máximo adotado de casas decimais: 5

5 - CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO:

LOCAL: Bunge - Santos/SP
UMIDADE: 56%
PRESS. ATM.: 950 mbar
TEMPERATURA: 25 °C

7 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Condições normais

DATA CALIBRAÇÃO: 06/09/2022

LAUDO FINAL: APROVADO
PRÓXIMA CALIBRAÇÃO: 06/09/2023

8 - EVIDÊNCIA TÉCNICA:



9 - CONTROLE DE EMISSÃO:



ENGº RODRIGO KENJI
Responsável Engenharia



ENGº CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Dir. Engenharia