

Certificado de Calibração: 5373/22

Santos, 12/09/2022

1 - SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

NOME: BUNGE

ENDEREÇO: Praça Guilherme Aralhe, 20 - Macuco, Santos - SP, 11015-305

2 - CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO:

DESCRIÇÃO: Válvula de Segurança

MODELO: Sb50

CASTELO: Fechado

BALANCEADA: Sim

PRESSÃO DE ABERTURA: 11,03 bar

SELO UV: Sim

IDENTIFICAÇÃO - TAG: Nada consta

FABRICANTE: Stlmo

NÚMERO DE SÉRIE: CRN 0G8705.5C

CONEXÃO: 1/2"

FLUÍDO TESTE: Água

VAZÃO: 631 SCFM

3 - RESULTADOS DO ENSAIO DE PRESSÃO DE ABERTURA:

Padrão (VC) (Bar)	Leitura 1 (Bar)	Leitura 2 (Bar)	Leitura 3 (Bar)	Média	Desvio
11,03	11,50	11,60	11,40	11,50	0,47

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Identificação	Certificado	Padrão	Classe de Exatidão	Validade	Rastreabilidade
Manômetro Padrão Instrutherm MDP 170	Nº128666R/22	Manômetro	0.01	03/02/2023	RBC

Número máximo adotado de casas decimais: 5

5 - CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO:

LOCAL: Bunge - Santos/SP

UMIDADE: 56%

PRESS. ATM.: 950 mbar

TEMPERATURA: 25 °C

7 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Condições normais

DATA CALIBRAÇÃO: 04/09/2022

LAUDO FINAL: APROVADO

PRÓXIMA CALIBRAÇÃO: 04/09/2023

8 - EVIDÊNCIA TÉCNICA:



9 - CONTROLE DE EMISSÃO:

ENGº RODRIGO KENJI
Responsável Engenharia

ENGº CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Dir. Engenharia