

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	15/12/2024 a 21/12/2024 (SEMANA 51)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0150
Laudos:	ADEQUADO/REPROVADO	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
2931	16/12/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores	METÁLICA	51	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4797	
2932	16/12/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores	METÁLICA	51	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		4796	
2933	16/12/2024	FOSFÓRICO 1 U-150	PLATAFORMA	1		Próximo aos agitadores	METÁLICA	51	ADEQUADO/REPROVADO		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - Substituir		2128	