

Ciente:	MOSAIC - Uberaba/MG	Período de Inspeção:	22/12/2024 a 28/12/2024 (SEMANA 52)
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	Nº do Relatório:	18-0159
Laudo:	ADEQUADO/REPROVADO	Engenheiro PLH - NR-18:	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	Norma de Ref.:	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
3213	24/12/2024	TERMINAL DE ROCHA U-450	PASSARELA	9		Próximo ao DM-4501	METÁLICA	93	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		2158	
3214	10/07/2024	FOSFÓRICO 1 U-160	PLATAFORMA	1		Próximo ao Agitadores	METÁLICA	9	ADEQUADO/REPROVADO		Falta de Fixação com solda na Grade de Piso x Estrutura - Reparar		43752	