CONERGE
A Engenharia das NRs

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ENSAIO VISUAL

Mosaic

Cliente:	MOSAIC - Uberaba/MG	**Período de Inspeção:**	29/12/2024 a 04/01/2025 **(SEMANA 01)**
Identificação:	Grades de Piso - UBA3	**Nº do Relatório:**	18-0164
Laudo:	**ADEQUADO/REPROVADO**	**Engenheiro PLH - NR-18:**	Carlos Henrique Moraes
Serviço:	NR-18	**Norma de Ref.:**	Portaria MTP n.º 4.390, de 29 de dezembro de 2022

REFERÊNCIA	DATA DA INSPEÇÃO	ÁREA / UNIDADE	LOCAL DA INSPEÇÃO	NÚMERO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA GERAL	DESCRIÇÃO DO LOCAL	MATERIAL DO PISO	REF. DESENHO	LAUDO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LAUDO DA GRADE	SITUAÇÃO ENCONTRADA / RECOMENDAÇÃO	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA INSPEÇÃO	NÚMERO DO LACRE	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA LACRE
3527	30/12/2024	DF/DS U-170	PLATAFORMA	2		Próximo ao BA-1742	METÁLICA	100	**ADEQUADO/REPROVADO**		Grade de Piso com Dimensões Incorretas - **Substituir**		12	