



RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES



Cliente: YARA BARCARENA - PA
Equipamento: VPB - 01
Nº Relatório: 2301

PRIORIDADE:
P1 - NR-13 em RGI
P2 - NR-13
P3 - Normal

Avaliação de Inspeção				Controle do Cliente			
Nº	Descrição da Recomendação	Item Norma	Prioridade	Instrução de Segurança	Data de Programação	Nº Serviço	OBS
1	Melhorar o acesso para serviços de manutenção, operação e inspeção ao vaso de pressão	13.5.2.1	P2				
2	Providenciar abertura de uma saída ampla disposta em uma direção distinta as demais saídas do ambiente de instalação	13.5.2.2	P2				
3	Providenciar instalação do sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do vaso de pressão	13.5.2.2	P2				
4	Providenciar a elaboração do Projeto de Instalação que deve conter a planta baixa com o posicionamento de todos os vasos de pressão com tag e categoria e seu posicionamento do sistema de proteção a incêndio, juntamente com o Memorial descritivo das instalações	13.5.2.5	P2				
5	Providenciar calibração das válvulas de segurança com emissão do certificado de calibração e posterior arquivamento do certificado no prontuário do vaso.	13.5.4.9	P2				
6	Providenciar calibração do manômetro e termômetro com emissão do certificado de calibração e posterior arquivamento do certificado no prontuário do vaso	13.5.3.2	P2				
7	• Necessário realizar a próxima inspeção interna até a troca do elemento filtrante conforme prazo limitado em 1 (um) ano e posterior arquivamento na pasta prontuário sua evidência.	-----	P3				
8							
9							
10							
11							

FOR-140-01 Relatório de Recomendações B - pg 1