

	RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES						
Cliente:	YARA FERTILIZANTES S/A				PRIORIDADE: P1 - NR-13 em RGI P2 - NR-13 P3 - Normal		
Equipamento:	10 CP 01						
Nº Relatório:	2340						
Avaliação de Inspeção				Controle do Cliente			
Nº	Descrição da Recomendação	Item Norma	Prioridade	Instrução de Segurança	Data de Programação	Nº Serviço	OBS
1	• Providenciar reparo na base de concreto junto a civil e limpeza periódica	-	P3				
2	• Providenciar reparo de solda na base metálica do equipamento	-	P3				
3	• Providenciar limpeza periódica de todo o equipamento	-	P3				
4	• Providenciar troca da plaqueta de identificação	13.5.1.4	P2				
5	• Providenciar adesivo ou pintura da placa adicional com tag "10 CP 01" e cat "V"	13.5.1.5	P2				
6	• Providenciar abertura de uma saída ampla disposta em uma direção distinta às demais saídas do ambiente de instalação	13.5.2.2	P2				
7	• Providenciar melhor acesso seguro para atividades de manutenção e operação do equipamento	13.5.2.2	P2				
8	• Providenciar a elaboração do Projeto de Instalação que deve conter a planta baixa com o posicionamento de todos os vasos de pressão com tag e categoria e seu posicionamento do sistema de proteção a incêndio, juntamente com o Memorial descritivo das instalações	13.5.2.4	P2				
9	• Providenciar a substituição da válvula de segurança por uma com selo UV, pressão de abertura inferior a PMTA do equipamento e valor de vazão de descarga efetiva maior que a do sistema que o alimenta	13.5.1.3	P1				
10	• Providenciar calibração do manômetro e pressostato com emissão do certificado de calibração e posterior arquivamento do certificado no prontuário do vaso	13.5.3.2	P2				
11							
12							
13							
14							
FOR-140-01 Relatório de Recomendações B - pg 1							