



Cliente: YARA FERTILIZANTES S/A
 Equipamento: 10 CP 01
 Nº Relatório: 2418

PRIORIDADE:
 P1 - NR-13 em RGI
 P2 - NR-13
 P3 - Normal

Avaliação de Inspeção				Controle do Cliente			
Nº	Descrição da Recomendação	Item Norma	Prioridade	Instrução de Segurança	Data de Programação	Nº Serviço	OBS
1	Providenciar limpeza periódica do equipamento;	-	P3				
2	Providenciar tratamento e pintura do equipamento;	-	P3				
3	Providenciar ensaio de líquido penetrante nas nervuras das conexões em substituição do teste hidrostático em conformidade ao subitem 13.5.4.3 da NR - 13.	13.5.4.3	P2				
4	Providenciar pintura ou adesivo da placa adicional com tag "10-CP-01" e cat "V" do equipamento.	13.5.1.5	P2				
5	Providenciar abertura de uma 2ª saída do ambiente onde está instalado o vaso de pressão, disposta em direção distinta a saída principal.	13.5.2.2	P2				
6	Providenciar a elaboração do Projeto de Instalação que deve conter a planta baixa com o posicionamento de todos os vasos de pressão com tag e categoria e seu posicionamento do sistema de proteção a incêndio, juntamente com o Memorial descritivo das instalações	13.5.2.5	P2				
7	Providenciar a substituição da válvula de segurança por uma com selo UV, pressão de abertura inferior a PMTA do equipamento e valor de vazão de descarga efetiva maior que a do sistema que o alimenta pois o não atendimento caracteriza condição de risco grave e iminente – RGI, conforme subitem 13.3.1 da NR-13;	13.3.1	P1				
8	Necessária instalação da válvula de modo que possa obter melhor acesso aos dados.	-	-				
9	Após a substituição da válvula necessário calibração e arquivamento do certificado na pasta prontuário do equipamento.	13.5.4.9	P2				
10	Providenciar melhor acesso para manutenção do pressostato;	-	P3				
11	Providenciar calibração dos instrumentos (Manômetro e Pressostato) com emissão do certificado de calibração e anexo na pasta prontuário do equipamento.	13.5.3.2	P2				
12	Necessário realizar a próxima inspeção interna até a troca do elemento filtrante conforme prazo limitado em 1 (um) ano e posterior arquivamento na pasta prontuário sua evidência.	13.5.4.1	P2				
13							